



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тихвинский отдел по государственному энергетическому надзору

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81

Почтовый адрес: пл. Свободы, д. 8, г. Тихвин, Ленинградская обл., 187555

телефон/факс: (81367) 58-756

<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: tihvin@szap.gosnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений**

29 января 2021 г.

№ 22-184-102/ПР

г. Пикалево

Предписание выдано: Тихвинским отделом по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора.

Основание проведения проверки: распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзора от 18.01.2021 № 22-184/Рк, от 26.01.2021 № 22-410/Рк-И.

Лица, проводившие проверку:

Гомзякова Наталья Николаевна, государственный инспектор Тихвинского ОЭнН Северо-Западного управления Ростехнадзора.

Наименование организации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 ГОРОДА ПИКАЛЁВО" (сокращенное наименование МБОУ «ООШ № 2 г. Пикалёво»).

При проведении проверки присутствовали:

Прокофьева Вера Васильевна, директор МБОУ «ООШ № 2 г. Пикалёво»;

Бараусов Андрей Михайлович, главный инженер муниципального автономного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба».

Дата, время, место проведения проверки: с 14 час. 00 мин. 19.01.2021 до 15 час. 30 мин. 29.01.2021 по адресу: 187602, Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево, Заводская улица, д. 21.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений указаны в Акте проверки от 29.01.2021 № 22-184-211/А.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическому лицу МБОУ «ООШ № 2 г. Пикалёво» предписывается принять меры по устранению выявленных нарушений обязательных требований в указанные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Срок исполнения	Особые отметки
1.	Фактическая схема электропитания школы (здание учреждения образования) не соответствует требованиям надежности электропитания электроприемников второй категории.	п.1.7.2 ПТЭЭП, п.п.1.2.17-1.2.21 ПУЭ	30.11.2021	предписывается повторно
2.	В здании школы (коридоры, лестничные площадки и марши) отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение.	п.1.7.2 ПТЭЭП, п.п.6.1.21-6.1.29 ПУЭ	30.11.2021	предписывается повторно

Перечень применяемых сокращений:

ПТЭЭП – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 и зарегистрированы Минюстом России 22.01.2003, рег. № 4145);

ПУЭ – Правила устройства электроустановок. Издания 6, 7 (утверждены приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204).

Представить в письменном виде в Тихвинский отдел по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора на имя руководителя в срок до 15.12.2021 информацию об исполнении всех пунктов настоящего Предписания с приложением документов, фото-видеоматериалов.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с п.12 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или

их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Предписание получил:

Директор МБОУ «ООШ № 2 г. Пикалёво»




В.В. Прокофьева

29 января 2021 г.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки).


Государственный инспектор
Тихвинского ОЭнН



Н.Н. Гомзякова

(подпись проверяющего)

Директор
МБОУ «ООШ № 2 г. Пикалёво»



В.В. Прокофьева

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

Тихвинского ОЭнН



Н.Н. Гомзякова

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575874

Владелец Прокофьева Вера Васильевна

Действителен с 30.03.2021 по 30.03.2022