

Российская Федерация
Бокситогорский
муниципальный район
Ленинградской области
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная
школа № 2
города Пикалёво»
187602, Россия
Ленинградская обл.
г. Пикалево, ул. Заводская, 21
тел: 8(81366) 460-14
e-mail: pikalevo_2@mail.ru
«05» февраля 2021 года № 33

В Тихвинский отдел по государственному
энергетическому надзору
Северо-Западного управления Ростехнадзора

Директора МБОУ «ООШ № 2 г. Пикалёво»
Прокофьевой В.В.

Администрация МБОУ «ООШ № 2 г. Пикалёво» доводит до Вашего сведения, что предписание Тихвинского ОЭНН от 11.02.2020 № 22-556-263/ПР по эксплуатации и техническому состоянию электроустановок выполнено не в полном объёме в установленный срок, а именно пункты №№ 1,2 (в количестве двух со сроком исполнения 30.11.2020):

- фактическая схема электроснабжения школы (здание учреждения образования) не соответствует требованиям надежности электроснабжения электроприемников второй категории;

- в здании школы отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение.

Данные нарушения не выполнены в полном объёме в установленный срок в связи: с недостаточным и несвоевременным финансированием МБОУ «ООШ № 2 г. Пикалёво, с ограничениями введёнными весной 2020 года, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Проведён ряд работ по устранению данных нарушений и в настоящее время работа продолжается:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Устранение нарушений
1.	Фактическая схема электроснабжения школы (здание учреждения образования) не соответствует требованиям надежности электроснабжения электроприемников второй категории.	Заключен ДОГОВОР № 20- 167/005-ПСФ-20 от 26 мая 2020 г об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с АО «ЛОЭСК». Работы по договору выполнены. 10.02.2021г будет произведена приемка объекта специалистами АО «ЛОЭСК и Энергоконтроля и произведено переключение ОУ на электроснабжение электроприемников второй категории.
2.	В здании школы отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение.	Разработан проект на установку аварийного (эвакуационного) освещения, произведен сметный расчет на эти работы. Направлены письма в Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области о выделении денежных средств. Нарушение будет устранено сразу после предоставления денежных средств учредителем.

Директор: _____ В.В.Прокофьева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575874

Владелец Прокофьева Вера Васильевна

Действителен с 30.03.2021 по 30.03.2022